



РАО ЕЭС РОССИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА
ОАО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГРЭС"

356127, п.Солнечнодольск
Изобильненского района,
Ставропольского края
Телетайп 223191 "ДУГА"
Факс (865-45) 3-27-77 (телетайп)
(865-45) 3-24-73 (бухгалтерия)
ИНН 2607007515, код по ОКОНХ 11.110,
код по ОКПО 00.10.4.8.96.
Р/с № 40702810908000000006 в ФАИК ПСБ
"Ставрополье" ОАО п.Солнечнодольск
БИК 040709748
К/счет № 30101810000000000748 в РКЦ
г.Изобильный, БИК 040709000

№

О Т З Ъ В

о работе контрольно-сигнальной аппаратуры
"Вибробит-100"

1. Аппаратура "Вибробит-100" эксплуатируется на станции с 1993 года на турбогенераторах К-300-240-2 ХТГЗ, а с 1997 года на питательных турбо- и электронасосах.
Аппаратура измеряет весь комплекс механических величин турбоагрегата и питательных насосов (осевой сдвиг, относительные расширения роторов, обороты, тепловые расширения цилиндров, вибрация ротора и подшипников и др.).
2. За время эксплуатации установлено, что аппаратура обеспечивает:
 - надежный контроль за работой оборудования во всех режимах;
 - стабильность характеристик аппаратуры;
 - простота эксплуатации и надежность в работе;
 - отсутствие случаев ложной работы и сигнализации;
 - взаимозаменяемость основных узлов и датчиков;
 - соответствие своим метрологическим характеристикам.Аппаратура соответствует техническим характеристикам, указанным в документации и находится на уровне лучших отечественных аналогов. Недостатком является сложность изменения уставок и контроля за их величиной. Миниатюрность исполнения аппаратуры позволяет рационально размещать ее на щитах.
3. АО "Ставропольская ГРЭС" рекомендует аппаратуру "Вибробит-100" к серийному выпуску.

Главный инженер



М.А.Филаретов

ЦГАИ
Колесатов Г.А.
тел./86545/3-11-77