

ООО «СинараПромСервис»

Заводской проезд, д. 1, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623401
тел.: (3439) 36-35-65; факс (3439) 36-32-14; e-mail: SIS@kamensktel.ru
ОГРН 1076612002609, ИНН 6612024256, КПП 661201001
Р/с 40702810100000043154 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург

20. 11. 2008 г. № 3616

г.Ростов-на-Дону
Ул.Капустина 8
а/я №3141
факс 8(863)2182475
Директору ООО НПП «Вибробит»
А.Г.Добрякову

Уважаемый Анатолий Георгиевич!

На Ваш запрос о работе аппаратуры Вашего производства сообщаем, что на ТЭЦ ОАО «СинТЗ» аппаратура контроля, защит и сигнализации Вибробит-100 эксплуатируется на турбине Р12-35/5м №4 с сентября 2007 г. и на турбине Р12-35/5т №5 с ноября 2008 г.


В настоящее время данное оборудование работает стабильно, включено в схемы защиты и сигнализации в соответствии с требованиями руководящих документов.

Оборудование надёжное, простое в монтаже и эксплуатации, реализует все требования, предъявляемые ОАО «СинТЗ» контролю вибрации, осуществляет контроль за мехвеличинами турбоагрегата (ОС, ОРР, тахометр).

Замечаний по работе оборудования нет.

Работу сервисной службы ООО «СНГ-«Урал», представителей НПП «Вибробит» в период гарантийного срока расценивать как оперативную.

Директор ООО «СПС»



М.Ф.Болдырев

Согласовано:

Начальник ТЭЦ

В.И.Гревцев

Готовил

И.о.начальника ЦСО КИП и А

Руднов Н.Г.

36-37-76

A handwritten signature in black ink, likely belonging to N.G. Rudnov, is written below the typed name.