

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Акционерное общество энергетики и электрификации



"ОРЕНБУРГЭНЕРГО"
ОРСКАЯ ТЭЦ № 1

462406 г. Орск Оренбургская обл.
Орское шоссе, 1а
Код предприятия 695405
Телетайп - 144510 "Арфа"
Тел. приемной 29-43-59 / 21-35-25
Факс - 21-24-71

расчётный счёт 40702810200000000005
кор. счёт 30101810100000000836
БИК 045339836 в ФАКБ ОРТЭК банк г. Орск
ИНН 5615001985
ОКОНХ - 11110
ОКПО - 00107883

18.03.03 № 13-340

Отзыв о результатах эксплуатации
стойки Вибробит-100

т/ф (8632) 33-39-56
ООО НПП Вибробит
А. Г. Добряков

Аппаратура "Вибробит-100" эксплуатируется на Орской ТЭЦ-1 с 1997 года. Она была смонтирована при модернизации турбогенератора ПТ-65/75-130-13. Аппаратура используется для контроля параметров механических величин и вибрации опор подшипников турбоагрегата взамен устаревшей аппаратуры, поставляемой ОАО ЛМЗ.

Опыт эксплуатации стойки "Вибробит-100" показал, что оборудование работает надежно, без сбоев, были снижены затраты на эксплуатацию системы контроля мех. величин и вибрации опор подшипников в связи с отсутствием отказов аппаратуры. Стойка "Вибробит-100" отвечает требованиям завода-изготовителя турбины, ГОСТ 25364-97, ГОСТ 27165-97, ГОСТ 30296-95, ГОСТ ИСО 2954-97. В связи с этим было принято решение внедрить данную аппаратуру на остальные агрегаты типа ПТ-65/75-130, Р-50-130/13 взамен стоящих там приборов измерения механических величин серии ИП и аппаратуры виброконтроля ВВК-331.

В 2002 году стойка "Вибробит-100" была интегрирована в АСУ ТП Телеперм фирмы ЗАО Интеравтоматика.

В целях дальнейшего развития сотрудничества с НПП Вибробит планируется в 2003 году смонтировать стойку на очередной турбоагрегат. А так же рассматривается работа по использованию аппаратуры нового поколения "Вибробит-200".

Главный инженер



[Handwritten signature]
В. А. Великороднов